

龙港新城产业孵化园配电工程

招标文件补充说明 001 号

各投标人：

根据龙港新城产业孵化园配电工程（编号：A3303831280000643001001）招标文件（以下简称“招标文件”）规定，招标人发布补充文件，是对招标文件的补充和修改，应优先于招标文件阅读。

一、答疑

1、问：配电房进线柜带 pt，pt 是否可以单独做一台母线 pt 柜？

答：配电房进线柜带 PT 由于配电房内的空间位置不足，不可设置。

2、问：低压柜只是对成套厂家有要求，并未对低压元器件品牌有推荐，是用合资品牌还是一线国产品牌如常熟、上海人民等。

答：按工程量清单的要求报价。

二、本补充文件与原招标文件不一致的，以本补充文件为准，其余未尽事宜按原招标文件执行。

龙港市新城建设发展有限公司

浙江金穗工程项目管理有限公司

2022 年 10 月 25 日